

Mesures compensatoires :

- Création d'un bassin de rétention :

Période de retour : 2/10/100 ans

Surface collectée : 55 ha

Volume utile : 7 740 m³

Débit de fuite max : 220 l/s

- Gestion des eaux pluviales des lots à la parcelle :

Période de retour : 10 ans


Surface totale concernée : 12 ha

Débit de fuite spécifique : 6 l/s/ha

Volume utile : 180 m³/h



Planche n° 8 : Schémas de principe du bassin de rétention 2B



Equipe :

Atelier Urbain

Date de Réalisation :

Septembre 2009

Arrêté d'autorisation obtenu le 01/06/2010